

N° CERTIFICADO : 000000579

N° SERIE :



EXTINTORES TELLO

VENTA Y RECARGA DE TODO TIPO DE EXTINTORES

Urb. Santa Rosa de Hualcará Mz. S Lt. 3 - San Vicente - Cañete

Telf.: 661-1783 / Cel.: 976544138 / 971269628



Certificado de Garantía

PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD DEL EXTINTOR

Por medio de la presente, **EXTINTORES TELLO** con RUC N° **10153535863**, garantiza la Operatividad del equipo es **RECARGA**.

Cantidad	Medida	Tipo	Marca	Rating	Tiempo descarga
04	6 Kilos	PQS	Nacional	8A 55B	22 Segundos

CLIENTE : FLORES SIANCAS VDA. DE GUEVARA RUTH CONSUELO ("HOSTAL EL COLIBRI")

RUC : 10153497384

DIRECCIÓN : URB. LOS LIBERTADORES INT. LT 9 LIMA-CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE

Es **RECARGA**, según consta en la **Factura N° E001 - 244** del **15 de Diciembre del 2021**, los cuales están en perfectas condiciones de uso y operatividad y vence el **15 de Diciembre del 2022**.

- El Extintor **PQS** constan con las siguientes partes: manómetro de presión, cintillo de seguridad y etiqueta de vencimiento.

Se efectuó el respectivo mantenimiento y recarga estando **APTO** dichos extintores para combatir "**FUEGO DE TIPO ABC**" (Opciones)

- Materiales Solidos : Papel, Madera, Tela, Cartón, etc.
- Líquidos Inflamables – Gases : Petróleo, Gasolina, Thinner, Gas Propano, etc.
- Equipos Eléctricos Conectados : Computadoras, Televisores, etc.

NORMAS TECNICAS EMPLEADAS – INDECOPI:

- **NTP.833.030.2003** Rotulado del Servicio de Inspección, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática.
- **NTP.350.043-1** Selección, Distribución, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática.
- **NTP.350.026.2007** Requisitos de Extintores Portátiles manuales de PQS.

Se expide el Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

EXTINTORES "TELLO"

CESAR LOPEZ TELLO
REPRESENTANTE