

	INSPECCIÓN DE ESCALERAS			CÓDIGO	RG-IDE-26	
				REVISIÓN	04	
				FECHA VIGENCIA	15/08/2023	
				APROBÓ	J. ACARO	
				PÁGINA	1/1	
Proyecto / Lugar:				Fecha :		
Codigo:			Marca:			
Actividad o tarea:						
Puntos de Control			Check			Comentarios u Observaciones
			Si	No	N/A	
ASPECTOS GENERALES						
¿Cuenta con la inspección del mes correspondiente?						
¿Se cuenta con personal de ayuda en la base de la escalera para la primera subida y amarrada en la parte superior para evitar deslizamientos laterales?						
¿Los peldaños tienen superficie antideslizante?						
¿Las escaleras tijera tienen dispositivos de control de apertura?						
¿Fabricadas de material dieléctrico?						
¿Sin rajaduras o clavos en los peldaños o largueros?						
Peldaños fijos a los largueros con encaje no menor a 3/4 "						
Largueros de una sola pieza con sección no menor a 2" X 4"						
¿Separación mínima entre largueros de 30 cm y máxima de 50 cm?						
¿Peldaños mínimos de 1" X 2" y con separación entre 20 y 30 cm?						
¿Zapatillas antideslizantes en las 2 patas?						
¿Peldaños o largueros flojos, faltantes o deteriorados?						
¿Peldaños libres de barro, agua, aceite o pintura?						
ESCALERA DE MANO Y EXTENSIBLE						
¿Se extienden como mínimo 1 m de la plataforma superior a la que se quiere alcanzar?						
Inclinación: 4 m de altura por 1 m de separación						
Polea de diámetro mínimo de 32 mm y driza de 8 mm						
INSPECTOR :			FIRMA :			