

	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	CÓDIGO	RG-IDA-27
		REVISIÓN	03
		FECHA VIGENCIA	28/04/2022
		APROBÓ	J. ACARO
		PÁGINA	1/1

Proyecto / Lugar:	Fecha :
-------------------	---------

Puntos de Control	Check			Comentarios u Observaciones
	SI	No	N/A	
1. MONTAJE				
¿Está siendo levantado el andamio bajo la dirección de un Supervisor Competente?				
¿Solo personal que ha recibibo entrenamiento en los procedimientos de armado de andamios está laborando en estos?				
¿Están usando sus EPPs todos los trabajadores involucrados con el andamio?				
¿El personal utiliza arnés de seguridad con doble línea de vida sujeta a partes fijas que no sean la estructura del andamio?				
¿Están sólidos y rígidos los pie derechos y no puestos sobre tierra blanda, lodosa, o congelada (que podría derretir), o puestos sobre bloques?				
¿Está nivelado el andamio y debidamente arriostrado y mantiene ña verticalidad en todo momento?				
¿Están las ruedas trabadas? ¿Están las ruedas en buenas condiciones?				
¿Puede el andamio aguantar cuatro veces su carga máxima anticipada?				
¿Está la plataforma completa de frente a fondo y de lado a lado completamente entablonada, sin aberturas mayor de 1 pulgada?				
¿Están puestos los rodapiés en todos los lados abiertos?				
¿Están todas las secciones sujetadas o aseguradas apropiadamente? ¿Cuenta con cuatro vientos o está amarrado a una estructura fija?				
¿En las uniones de la estructura se utilizan pasadores especialmente diseñados?				
¿Se mantiene el Orden y Limpieza durante el montaje?				
¿Hay manera segura de subir y bajar del andamio sin trepar sobre los travesaños?				
¿Las herramientes y partes del andamio son izados?				
¿Cumple el andamio con los requisitos de distancia segura de electricidad?				
¿Está colocada la Tarjeta Roja de NO PASAR durante la construcción?				
¿Existe Documentación de que se imparte Capacitaciones a los Trabajadores?				
2. DURANTE EL USO				
¿Está siendo inspeccionado el andamio por un Supervisor Competente antes de entrar en uso?				
Si el andamio es de más de dos o más pisos, ¿está proporcionada protección contra caídas, o están los rodapiés colocados?				
¿Usan sus EPPs completos los trabajadores en o alrededor del andamio?				
¿Se mantienen al mínimo las cargas del andamio (incluyendo herramientas y otro equipo) y se quitan cuando el andamio no está siendo usado?				
¿Se bajan los trabajadores del andamio durante vientos fuertes, lluvia, nieve, o mal tiempo?				
¿Existen señales de Uso Obligatorio de EPPs?				
¿Se mantiene el Orden y Limpieza en la Plataforma de trabajo?				
¿Los materiales y equipos se retiran antes de mover un andamio?				
¿Se bajan los trabajadores antes de mover un andamio?				
¿Existe cercado perimetral o zonificado alrededor del andamio?				
¿Están subidas las herramientas pesadas, el equipo, y los materiales por grúa (y no a mano)?				
¿Las herramientas son llevadas en un cinturón portaherramientas?				
¿Durante el ascenso o descenso del andamio, el personal usa su arnés de seguridad con línea de vida con absorbedor de impacto?				
¿Las barandas y rodapiés están instalados en todos los lados abiertos de la plataforma de trabajo?				
¿Está colocada la Tarjeta VERDE de OPERATIVO en un lugar visble del andamio?				
¿Las plataformas de trabajo son estables y sólidas?				
¿Las pasarelas tienen un ancho de >= 60 cm y cuentan con barandas de seguridad?				

INSPECTOR :	FIRMA :
-------------	---------